

E-05 Rozvádzač RP

Napáťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Technické parametre:

1. Názov rozvádzača: RP
2. Typ: OCEP
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-S
5. Menovité napätie rozvádzača: U_n : 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov: U_e : 230V
7. Menovité izolačné napätie: U_i : 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie: U_{imp} : -kV
9. Menovitý prúd DBO: I_nA : 20A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: I_{nc} : 16A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia: f_n 50Hz
13. Stupeň ochrany: IP30/20
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 ° C
16. Rozmery(inštaláčn é): (v,š,h) ---



06/2024

 VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr o@vargaelektr o.eu	Projektant: Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI STRATENÁ	Číslo výkresu: E-05
	Vypracoval: Bc. Stanislav VARGA	Obsah: E. Elektroinštalácia	
	Číslo zákazky: 24.06.14	Miesto stavby: Kraj: Košický, okr.: Rožňava, obec: Stratená, k. ú.: Stratená, parc. č. C-2055/4, C-2055/3	Číslo listu: Titulka
	Stupeň: PSP	Investor: Obec Stratená, Stratená 46, 049 71, Stratená, IČO: 00 328 855	

