


E-06 Hlavné ochranné pospájanie



Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N do 5Ω!

Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ



VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec, +421 908 166 664, vargaelektro@vargaelektro.eu

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V OBCI STRATENÁ

NÁZOV STAVBY

INVESTOR Obec Stratená, Stratená 46, 049 71, Stratená, IČO: 00 328 855

MIESTO STAVBY Kraj: Košický, okr.: Rožňava, obec: Stratená

PARCELA k. ú.: Stratená, parc. č. C-2055/4, C-2055/3

STUPEŇ

AUTOR NÁVRHU **Ing.arch. TOMÁŠ PETRIK**

FORMÁT **210x297**

PROJEKTANT PROFESIE Bc. Stanislav VARGA

DÁTUM 06/2024

VYPRACOVAL **Bc. Stanislav VARGA**

MIERKA ■

OBSAH

ČÍSLO ZÁKAZKY 24.06.14

ČASŤ

E-06 Hlavné ochranné pospájanie

ČÍSLO VÝKRESU

E-06

